Устаткування та прилади

УДК 542.45-023.846-026.325(048.83)

DOI: 10.33070/etars.4.2020.07

Мікульонок І.О., докт. техн. наук, проф., с.н.с., ORCID 0000-0001-8268-7229
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
пр. Перемоги, 37, Київ-56, 03056, Україна, e-mail: i.mikulionok@kpi.ua

Конструктивне оформлення теплообмінників «труба в трубі» (Огляд)

Розглянуто вдосконалені конструкції одних з найбільш простих і надійних теплообмінних апаратів для оброблення різноманітних рідких і газоподібних середовищ – теплообмінників «труба в трубі». Нові конструкції в більшості випадків усувають основний недолік класичних теплообмінників «труба в трубі» – малу поверхню теплопередачі. Однак збільшення теплообмінної поверхні зазвичай істотно ускладнює виготовлення та/або експлуатацію (у тому числі й ремонт) теплообмінників. Запропоновано класифікацію теплообмінних апаратів «труба в трубі», в основу якої покладено такі ознаки: рівень складання, кількість потоків у каналах, природу матеріалу конструкції, ступінь рухомості теплообмінних труб, наявність турбулізуючих елементів у каналах, форму зовнішніх та/або внутрішніх труб. Виконано критичний аналіз найбільш характерних конструкцій теплообмінників «труба в трубі», розроблених вітчизняними й зарубіжними проектувальниками й винахідниками. *Бібл. 17, рис. 21.*

Ключові слова: теплообмінний апарат, «труба в трубі», класифікація, вдосконалення, конструкція.

Вступ

Теплообмінники «труба в трубі» досить поширені в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та інших областях промисловості [1]. Це пояснюється їхніми очевидними перевагами: простотою виготовлення та експлуатації, високою ефективністю роботи у великому діапазоні значень тиску й температури, а також відносно низьким гідравлічним опором. Крім того, завдяки значним швидкостям теплоносіїв у цих теплообмінниках досягаються й високі значення коефіцієнтів теплопередачі, а також самоочищення теплообмінних поверхонь труб. І, нарешті, у багатьох випадках забезпечується можливість їх складання на місці експлуатації з можливістю зміни поверхні теплообміну шляхом збільшення або зменшення кількості секцій. Основним недоліком теплообмінних апаратів «труба в трубі» є відносно низька поверхня теплопередачі [2–4].

Традиційні теплообмінники «труба в трубі» можуть бути нерозбірними й розбірними. Нерозбірні однопотокові теплообмінники використовуються для чистих теплоносіїв, які не дають відкладень. Розбірні однопотокові теплообмінники забезпечують можливість видалення теплообмінних труб для їхньої заміни або механічного очищення від забруднень за межами апарата. Для більших же витрат робочих середовищ використовують багатопотокові теплообмінні апарати «труба в трубі» [5].

Зазначене питання вже було порушене автором [6], проте далі наведено більш ґрунтовний аналіз перспективних розробок теплообмінників «труба в трубі».

Мета й завдання досліджень

Мета досліджень цієї статті – аналіз шляхів вдосконалення конструкцій традиційних теплообмінних апаратів «труба в трубі», призначених для застосування в хімічній, харчовій, теплоенергетичній і споріднених з ними галузях промисловості.

Виклад основного матеріалу

Аналіз конструктивного виконання теплообмінних апаратів «труба в трубі» дає змогу запропонувати їхню класифікацію за такими ознаками (рис. 1): рівнем складання; кількістю потоків у каналах; природою матеріалу конструкції; ступенем рухомості теплообмінних труб; наявністю турбулізуючих елементів у каналах; формою зовнішніх та/або внутрішніх труб.

Рис. 1. Класифікація теплообмінників «труба в трубі».

Fig. 1. Classification of pipe-in-pipe heat exchangers.

За рівнем складання розрізняють розбірні й нерозбірні теплообмінні апарати.

Перевагою нерозбірних теплообмінників є їхня висока технологічність, а недоліком – низька універсальність, а також труднощі механічного очищення відкладень різної природи на теплообмінних поверхнях труб, а також у калачах і патрубках.

Розбірні теплообмінники більш складні у виготовленні, однак вони й більш універсальні, оскільки допускають регулювання площі теплообміну зміною кількості теплообмінних секцій.

У розбірному двосекційному теплообміннику згідно з пат. № UA112663U фланцеве з'єднання трубного простору (єдине між сусідніми секціями) розташоване горизонтально. Це знижує матеріалоемність і підвищує надійність апарата (рис. 2).

Аналогічне рішення запропоноване в пат. № UA122866U, у якому одну з кінцевих ділянок кожної внутрішньої труби виконано прямолінійною, а іншу – вигнутою на кут 180° (а не на 90°, як у попередньому випадку). У цьому разі кількість секцій в апараті може бути довільною.

Рис. 2. Схема теплообмінника згідно з пат. № UA112663U.

Fig. 2. Scheme of the heat exchanger according to Patent No. UA112663U.

Теплообмінник зниженої матеріалоемності описаний також у пат. № UA122867U, у якому патрубки зовнішніх труб утворені у вигляді зігнутих на 90° кінцевих ділянок зазначених труб (рис. 3). Це технічне рішення не тільки знижує матеріалоемність апарата, але й гідрравлічний опір його міжтрубного простору.

Рис. 3. Схема теплообмінника згідно з пат. № UA112867U.

Fig. 3. Scheme of the heat exchanger according to Patent No. UA112867U.

Ще один теплообмінник зниженої матеріалоемності запропонований у пат. № UA122868U, у якому фланці калачів з'єднані із внутрішніми трубами за допомогою бобишок, розташованих на торцях зовнішніх труб (рис. 4).

Рис. 4. Схема теплообмінника згідно з пат. № UA112868U.

Fig. 4. Scheme of the heat exchanger according to Patent No. UA112868U.

За кількістю потоків у каналах розрізняють однопотоківі й багатопотоківі теплообмінники.

Якщо однопотоківі апарати бувають як розбірними, так і нерозбірними, то багатопотоківі переважно виготовляють розбірними.

Теплообмінник, багатопотоківий по міжтрубному простору, запропонований у пат. № UA65606U. Цей апарат містить сукупність співвісних труб, зовнішні з яких з'єднані між собою за допомогою радіальних патрубків, а внутрішні – U-подібних калачів. При цьому всередині кожної внутрішньої труби з утворенням кільцевого проміжку змонтований порожнистий виштовхувач, порожнина якого сполучається з порожниною відповідної зовнішньої труби (рис. 5).

Рис. 5. Схема багатопотоківого теплообмінника згідно з пат. № UA65606U.

Fig. 5. Scheme of the multi-flow heat exchanger according to Patent No. UA65606U.

Теплообмінник, багатопотоковий по трубному простору, розглянуто в пат. № RU2035683C1. На зовнішній поверхні внутрішньої труби виконані порожнисті ребра, кінці яких сполучаються з порожниною труби (рис. 6). Аналогічне технічне рішення запропоновано і в пат. № RU2359192C1.

У заявці № DE4010151A1 описаний теплообмінник з декількома, переважно чотирма, коаксіальними трубами. В утворених кільцевих каналах проходять кілька потоків рідкого й газоподібного теплоносіїв. Таке технічне рішення збільшує поверхню теплообміну.

Рис. 6. Схема багатопотокового теплообмінника згідно з пат. № RU2035683C1.

Fig. 6. Scheme of the multi-flow heat exchanger according to Patent No, RU2035683C1.

У пат. № GB2273980A розглянуто аналогічну конструкцію, що складається з трьох коаксіальних труб з патрубками для підведення теплоносіїв у кожну із трьох утворених порожнин (двох кільцевих та однієї цилін-

ричної). У разі подавання одного теплоносія в крайні порожнини здійснюється ефективне нагрівання або охолодження другого теплоносія, що рухається в середній порожнині (рис. 7).

Рис. 7. Схема теплообмінника згідно з пат. № GB2273980A.

Fig. 7. Scheme of the heat exchanger according to Patent No, GB2273980A.

Розроблено конструкції теплообмінників «труба в трубі», багатопотокових по трубному простору, з криволінійними трубами у вигляді циліндричного змієвика. При цьому в зовнішній трубі розташовано від трьох до п'яти внутрішніх труб [7, 8].

За природою матеріалу розрізняють теплообмінники, виготовлені з металевих і неметалевих матеріалів.

Більшість конструкцій теплообмінних апаратів «труба в трубі» виконують з металу. Од-

нак застосування в конструкції апаратів з неметалевих матеріалів, зокрема полімерів і пластмас, дає змогу надати теплообмінникам нові можливості [9]. При цьому технологія виготовлення елементів теплообмінної апаратури з полімерних матеріалів характеризується універсальністю й безвідхідністю [10–13].

Так, виконання зовнішньої труби з полімерного матеріалу, коефіцієнт теплопровідності якого на три порядки нижче від коефіцієнта теплопровідності конструкційних металів, до-

зволяє обійтися без теплоізоляції апарата. При цьому термічний опір істотний зростає в разі використання гофрованої полімерної труби як зовнішньої труби теплообмінника [14].

У пат. № UA124065U на внутрішній поверхні калачів нанесено антифрикційне теплоізоляційне покриття, виконане, наприклад, з політетрафторетилену. Зазначене покриття знижує гідроерозійне зношування внутрішньої поверхні калачів, а також зменшує теплові втрати з їхньої поверхні в навколишнє середовище.

Незвичну конструкцію внутрішньої труби теплообмінника «труба в трубі» описано в а. с. № SU731256A1. Зазначена труба виконана у вигляді пакета з сітчастих дисків і кільцевих ущільнювачів, що чергуються між собою. При цьому периферійні ділянки сітчастих дисків, виконаних з теплопровідного матеріалу, виходять у міжтрубний простір, забезпечуючи ефективний теплообмін між теплоносіями. Потік газу, що рухається в трубному просторі, проходячи крізь численні комірки сітчастих дисків, інтенсивно обмінюється тепловою енергією з теплоносієм міжтрубного простору.

За ступенем рухомості теплообмінних труб розрізняють теплообмінники з нерухомими й рухомими трубами. При цьому рухомі труби можуть бути коливними та обертовими.

До теплообмінників з коливними трубами можна віднести апарати з тонкостінними внутрішніми трубами невисокої поперечної жорсткості.

Теплообмінник з обертовою внутрішньою трубою описано в пат. № RU2645861C1. Зазначена труба із зовнішньої сторони споряджена крильчаткою, яка під впливом потоку міжтрубного простору, що набігає, приводить в обертання встановлену в підшипниках внутрішню трубу. Недолік даного теплообмінника – складність його конструкції й низька надійність.

За наявністю турбулізувальних елементів у каналах розрізняють теплообмінники з турбулізаторами одного або обох потоків і теплообмінники без турбулізаторів.

Турбулізатори потоку можуть бути встановлені як у каналі внутрішньої труби, так і в міжтрубному просторі апарата [15, 16]. Рідше вони встановлюються в калачах внутрішніх труби, що з'єднують між собою сусідні секції апарата.

Найпростішими нерухомими турбулізаторами є різноманітні ребра й шипи. При цьому ребра можуть бути поздовжніми, поперечними та спіральними.

В а. с. № SU1236301A1 як турбулізувальні елементи запропоновано використовувати поздовжні циліндричні стрижні, закріплені на зовнішній поверхні внутрішньої труби. При цьому патрубки підведення теплоносія в міжтрубний простір і відведення з нього встановлені по дотичній до внутрішньої поверхні зовнішньої труби. Таким чином потік теплоносія міжтрубного простору, що рухається по гвинтовій лінії, періодично руйнується поздовжніми стрижнями, що підвищує ефективність теплообміну.

У пат. № RU2502931C2 по всій довжині труб без зазорів з їхніми поверхнями встановлені спіральні вставки. Ефективність теплообміну забезпечується як турбулізацією потоків теплоносіїв, так і передачею теплоти теплопровідністю в радіальному напрямку крізь зазначені гвинтові вставки (рис. 8).

Рис. 8. Схема багатопотокового теплообмінника згідно з пат. № RU2502931C2.

Fig. 8. Scheme of the multi-flow heat exchanger according to Patent No. RU2502931C2.

В а. с. № SU920347A1 внутрішня труба встановлена з ексцентриситетом відносно зовнішньої труби. Таким чином, гвинтова перегородка в міжтрубному просторі утворює канал змінного поперечного перерізу, що турбулізує потік відповідного теплоносія (рис. 9).

У заявці № EP0042613A2 порожнина внутрішньої труби або обидві порожнини теплообмінника (трубна й міжтрубна) заповнені щільно укладеними кульками (рис. 10). Перевагою такого пристрою є підвищення ефективності теплообміну не тільки за рахунок турбулізації потоків теплоносіїв, але й за рахунок контактного теплообміну кульок з поверхнями теплообмінних труб.

Рис. 9. Схема багатопотокового теплообмінника згідно з а. с. № SU920347A1.

Fig. 9. Scheme of the multi-flow heat exchanger according to Inventor's Certificate No. SU920347A1.

Рис. 10. Схема багатопотокового теплообмінника за заявкою № EP0042613A2.

Fig. 10. Scheme of the multi-flow heat exchanger according to Application No. EP0042613A2.

Технологічну конструкцію теплообмінника описано в заявці № WO2018013415A1, у якій гвинтову перегородку міжтрубного простору утворено деформуванням зовнішньої труби з боку її зовнішньої поверхні (рис. 11).

Рис. 11. Схема теплообмінника за заявкою № WO2018013415A1.

Fig. 11. Scheme of the heat exchanger according to Application No. WO2018013415A1.

Не менш технологічною є конструкція теплообмінника за заявкою № JP2017223408A, у якій внутрішню трубу виконано спірально-гофрованою (рис. 12).

Рис. 12. Схема теплообмінника за заявкою № JP2017223408A.

Fig. 12. Scheme of the heat exchanger according to Application No. JP2017223408A.

У пат. № RU56580U1 розміщені в трубному й міжтрубному просторах спіральні стрічки закріплені в підшипниках з можливістю обертання під дією потоків теплоносіїв. Недоліком цього теплообмінника є складність виготовлення та експлуатації, а також низька надійність під час оброблення забруднених теплоносіїв.

У пат. № UA120697U і UA121939U турбулізатори у вигляді спіральних ребер запропоновано розміщати не в трубах, а в калачах внутрішніх труб, що з'єднують сусідні секції. У першому випадку зазначені ребра виконані за одне ціле з калачами, а в другому – у вигляді елементів знімних трубчастих полімерних вставок. Таке конструктивне рішення забезпечує закручування потоку трубного простору вже безпосередньо на вході у внутрішню трубу, що підвищує ефективність процесу теплообміну.

У теплообміннику згідно з пат. № RU2035683C1 (див. рис. 6) у порожнині внутрішньої труби встановлено турбулізатор у вигляді спіральної стрічки, навитої на поздовжній стрижень.

В а. с. № SU1087760A1 запропоновано теплообмінник з установленими між внутрішньою й зовнішньою трубами турбулізуючими кульками. Зазначені кульки зафіксовані в западинах внутрішньої труби, з'єднаних між собою кільцевими або гвинтовими канавками, та додатково турбулізують обидва потоки (рис. 13).

Рис. 13. Схема теплообмінника згідно з а. с. № SU1087760A1.

Fig. 13. Scheme of the heat exchanger according to Inventor's Certificate No. SU1087760A1.

У заявці № KR20040050853A на зовнішній трубі виконані розташовані в шаховому порядку сферичні западини, що фіксують внутрішню трубу й одночасно турбулізують потік теплоносія в міжтрубному просторі. А в заявці № KR20090016623A на зовнішній поверхні внутрішньої труби із цією ж метою виконані спіральні ребра з кутом підйому гвинтової лінії від 15° до 45° .

У пат. № GB2059042A наведено конструкцію теплообмінника з розташованою в міжтрубному просторі спіральною стрічкою з поздовжніми перфорованими гофрами. Ця стрічка завдяки розвитій поверхні сприяє виникненню численних центрів паротворення під час кипіння рідини (рис. 14).

Рис. 14. Схема теплообмінника згідно з № GB2059042A.

Fig. 14. Scheme of the heat exchanger according to Patent No. GB2059042A.

В а. с. SU1733894A1 описаний теплообмінник із двозахідним спіральним каналом у міжтрубному просторі та установленою на одному з кінців внутрішньої труби заглушкою. Теплоносій міжтрубного простору рухається по одному ходу двозахідного спірального каналу. Одночасно теплоносій трубного простору надходить у внутрішню трубу, рухається вздовж неї та з боку заглушки крізь радіальні отвори надходить у другий хід двозахідного спірального каналу міжтрубного простору. При цьому забезпечується

висока ефективність теплопередачі між теплоносіями (рис. 15).

Рис. 15. Схема теплообмінника згідно з а. с. № SU1733894A1.

Fig. 15. Scheme of the heat exchanger according to Inventor's Certificate No. SU1733894A1.

За формою зовнішніх та/або внутрішніх труб розрізняють теплообмінники з прямолінійними й криволінійними трубами.

У пат. № RU2115876C1 і заявці № WO9705441A1 описано теплообмінник «труба в трубі» з криволінійними трубами у вигляді циліндричного змійовика (рис. 18).

Рис. 16. Схема теплообмінників-конденсаторів згідно з пат. № RU2115876C1 і заявкою № WO9705441A1.

Fig. 16. Scheme of the condenser heat exchanger according to Patent No. RU2115876C1 and Application No. WO9705441A1.

Теплообмінник у вигляді плоского спірального змійовика запропонований у заявці № DE19944951A1. При цьому на зовнішній поверхні внутрішньої труби або внутрішній поверхні зовнішньої труби можуть бути виконані поздовжні ребра. Також внутрішня труба може бути виконана з поперечним перерізом у вигляді багатопроменевої зірки.

Серед теплообмінників з прямолінійними трубами можна виділити апарати з трубами постійного й змінного діаметра по довжині труб.

Наприклад, у пат. № UA75363U запропоновано конструкцію теплообмінника-конденсатора з горизонтально розташованою ступінчастою по довжині зовнішньою трубою (рис. 17, а). Оскільки витрата пари під час його руху в міжтруб-

ному просторі зменшується, то зменшення площі його поперечного перерізу в напрямку руху теплоносія інтенсифікує процес теплообміну. Однак зазначена конструкція нетехнологічна, а також сприяє утворенню застійних зон конденсату в нижній частині розширених ділянок зовнішньої труби.

У пат. № UA122008U описаний більш технологічний теплообмінник-конденсатор з конічною зовнішньою трубою й розміщеною в ній внутрішньою циліндричною трубою з утворенням між ними кільцевої порожнини. При цьому висота кільцевої порожнини в її нижній частині має постійне значення (рис. 17, б).

Рис. 17. Схема теплообмінників-конденсаторів згідно з № UA75363U (а) і № UA122008U (б).

Fig. 17. Scheme of the condenser heat exchanger according to Patent No. UA75363U (a) and Patent No. UA122008U (b).

Крім того, така конструкція теплообмінника-конденсатора унеможливорює утворення застійних зон конденсату в міжтрубному просторі.

В а. с. № SU821897A1 розглянуто теплообмінник з круглими ступінчастими трубами, орієнтованими таким чином, що при збільшенні перерізу трубного простору переріз міжтрубного простору зменшується (рис. 18). За твердженням розробників ступінчасті труби значно інтенсифікують процес теплообміну, однак ніяких підтверджувальних цей факт даних не наводиться. У жодному разі конструкція зазначеного апарата характеризується низькою технологічністю. Аналогічне технічне рішення, але у вигляді гофрованих труб, наведене в а. с. № SU932184A2.

Рис. 18. Схема теплообмінника згідно з а. с. № SU821897A1.

Fig. 18. Scheme of the heat exchanger according to Inventor's Certificate No. SU821897A1.

У пат. № RU2578788C1 запропоновано теплообмінник, внутрішня труба якого представляє собою сукупність сполучених між собою конфузорів і дифузorzів (рис. 19). При цьому із зазором відносно зовнішньої поверхні внутрішньої труби встановлено металеву сітку-турбулізатор.

Рис. 19. Схема теплообмінника згідно з № RU2578788C1.

Fig. 19. Scheme of the heat exchanger according to Patent No. RU2578788C1.

У заявці № WO2005090890A1 описано теплообмінник, внутрішня труба якого в поперечному перерізі має форму багатопроменевої зірки (кількість променів переважно від двох до п'яти), що істотно збільшує поверхню теплообміну (рис. 20).

Рис. 20. Схема теплообмінника за заявкою № WO2005090890A1.

Fig. 20. Scheme of the heat exchanger according to Application No. WO2005090890A1.

У заявці № WO2007013439A1 внутрішню трубу теплообмінника виконано із зовнішніми й внутрішніми поздовжніми ребрами, при цьому зовнішні ребра розташовані із зазором відносно зовнішньої труби теплообмінника (рис. 21).

Таке технічне рішення дає змогу легко згинати теплообмінну секцію апарату й надавати їй бажану форму.

Рис. 21. Схема теплообмінника за заявкою № WO2007013439A1.

Fig. 21. Scheme of the heat exchanger according to Application No. WO2007013439A1.

Висновки

У статті, що розглянуто, запропоновано класифікацію теплообмінних апаратів «труба в трубі», а також виконано аналіз конструктивно-го виконання найбільш характерних схем. Більшість удосконалених конструкцій усувають основний недолік класичних теплообмінників «труба в трубі» – малу поверхню теплопередачі. Проте збільшення теплообмінної поверхні зазвичай істотно ускладнює виготовлення та/або експлуатацію (у тому числі ремонт) запропонованих конструкцій. Отже, незважаючи на численні розробки в цій області, традиційні конструкції теплообмінників «труба в трубі» залишаються найбільш затребуваними споживачами. У той же час істотні успіхи матеріалознавців, зокрема в галузі полімерних композиційних матеріалів, можуть бути використані для проектування елементів теплообмінників «труба в трубі» і насамперед теплообмінних труб.

Список літератури

1. Справочник по теплообменникам / Под ред. Б.С.Петухова, В.К.Шикова. Москва : Энергоатомиздат, 1987. 912 с.
2. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования: в 3-х т. Калуга : Издательство Н. Бочкаревой, 2002. 2848 с.
3. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. Москва : Техносфера, 2006. 656 с.
4. Zohuri B. Compact Heat Exchangers: Selection, Application, Design and Evaluation. Switzerland, Springer International Publishing. 2017. 559 p. doi: 10.1007/978-3-319-29835-1.
5. Поникаров И.И., Поникаров С.И., Рачковский С.В. Расчёты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки. Москва : Аль-

фа-М, 2008. 720 с.

6. Mikulionok I.O. Classification of tube-in-tube heat-transfer devices (Survey of Patents) // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 55, No. 7–8. P. 601–607. doi: 10.1007/s10556-019-00667-w.

7. Nada S.A., El Shaer W.G., Huzayyin A.S. Performance of multi tubes in tube helically coiled as a compact heat exchanger // Heat Mass Transfer. 2015. Vol. 51. P. 973–982. doi: 10.1007/s00231-014-1469-z.

8. Nada S.A., Elattar H.F., Fouda A., Refaey H.A. Numerical investigation of heat transfer in annulus laminar flow of multi tubes-in-tube helical coil // Heat Mass Transfer. 2018. Vol. 54. P. 715–726. doi: 10.1007/s00231-017-2163-8.

9. Chung D.D.L. Composite Materials: Science and Applications. London : Springer Verlag London Limited, 2010. 349 p.

10. Tadmor Z., Gogos C.G. Principles of polymer processing. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. 961 p.

11. Rauwendaal C. Polymer extrusion. 5th ed. Munich: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2014. 950 p.

12. Agassant J.-F., Avenas P., Carreau P. J. et al.

Polymer Processing. Principles and Modelling, 2nd ed.; Munich, Germany: Carl Hanser Verlag, 2017. 841 p.

13. Vlachopoulos J., Vlachopoulos N. D. Understanding rheology and technology of polymer extrusion. Dundas, ON, Canada: Polydynamics Inc., 2019. 337 p.

14. Mikulionok I.O. Use of Polymer Materials in Heat Exchangers (Review of Patents) // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 55, No. 7–8. P. 687–695. doi: 10.1007/s10556-019-00680-z.

15. Mikulionok I.O. Removable Vortex Generators of Pressurized Tubular Channels with Round Cross-Section (Classification and Survey of Patents) // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54, No. 11–12. P. 842–848. doi: 10.1007/s10556-019-00560-6.

16. Mikulionok I.O. Classification of Means of Enhancement of Heat Transfer from the Outer Surface of Pipes (Survey of Patents) // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 55, No. 5–6. P. 491–499. doi: 10.1007/s10556-019-00651-4.

Надійшла до редакції 20.01.2020

Микулёнок И.О., докт. техн. наук, проф., с. н. с., ORCID 0000-0001-8268-7229
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев
пр. Победы, 37, Киев–56, 03056, Украина, e-mail: i.mikulionok@kpi.ua

Конструктивное оформление теплообменников «труба в трубе» (Обзор)

Рассмотрены усовершенствованные конструкции одних из наиболее простых и надёжных теплообменных аппаратов для обработки разнообразных жидких и газообразных сред – теплообменников «труба в трубе». Новые конструкции в большинстве случаев устраняют основной недостаток классических теплообменников «труба в трубе» – малую поверхность теплопередачи. Однако увеличение теплообменной поверхности обычно существенно усложняет изготовление и/или эксплуатацию (в том числе и ремонт) теплообменников. Предложена классификация теплообменных аппаратов «труба в трубе», в основу которой положены следующие признаки: уровень сборки, количество потоков в каналах, природу материала конструкции, степень подвижности теплообменных труб, наличие турбулизирующих элементов в каналах, форму внешних и/или внутренних труб. Выполнен критический анализ наиболее характерных конструкций теплообменников «труба в трубе», разработанных отечественными и зарубежными проектировщиками и изобретателями. *Библ. 17, рис. 21.*

Ключевые слова: теплообменник, «труба в трубе», классификация, усовершенствование, конструкция.

Mikulionok I.O., Doctor of Technical Sciences, Professor, Senior Research Fellow, ORCID 0000-0001-8268-7229

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

37, Peremohy Ave., Kyiv-56, 03056, Ukraine, e-mail: i.mikulionok@kpi.ua

Constructive Design of Heat Exchangers "Tube-in-Tube" (Review)

Advanced designs of one of the simplest and reliable heat-exchange apparatuses for processing of various liquid and gaseous environments – heat exchangers "tube-in-tube" are considered. New designs in the majority a case eliminate the main defect of classical heat exchangers "tube-in-tube" – a small surface of a heat transfer. However increase in a heat exchange surface usually significantly complicates production and/or operation (including repair) heat exchangers. Classification of the heat exchange devices "tube-in-tube" is proposed. The following signs are the basis for classification: assembly level, quantity of streams in channels, the design material nature, degree of mobility of heat exchange tubes, existence of vortex generators in channels, a form of external and/or internal tubes. The critical analysis of the most characteristic designs of the heat exchangers "tube-in-tube" developed by domestic and foreign designers and inventors is made. *Bibl. 17, Fig. 21.*

Key words: heat-exchanger, tube-in-tube, classification, improvement, design.

References

1. Spravochnik po teploobmennikam (1987) [Reference book on heat exchangers]. Ed. B.S.Petukhov, V.K.Shikov. Moscow : Energoatomizdat, 912 p. (Rus.)
2. Timonin A.S. (2002). Osnovy konstruirovaniya i raschyeta khimiko-tekhnologicheskogo i prirodookhrannogo oborudovaniya [Bases of designing and calculation of the chemical and technological and nature protection equipment]. Kaluga : N.Bochkaryovoy Publishing House, 2848 p. (Rus.)
3. Ifnatovich E. (2006). Khimicheskaya tekhnika. Protsessy i apparaty [Chemical engineering. Processes and devices]. Moscow : Tekhnosfera, 2006. 656 p. (Rus.)
4. Zohuri B. (2017). Compact Heat Exchangers: Selection, Application, Design and Evaluation. Switzerland : Springer International Publishing, 559 p. doi: 10.1007/978-3-319-29835-1.
5. Ponikarov I.I., Ponikarov S.I., Rachkovskiy S.V. (2008). Raschyety mashin i apparatov khimicheskikh proizvodstv i neftegazopererabotki [Calculations of machines and apparatuses of chemical productions and oil and gas processing]. Moscow, Alfa-M, 720 p. (Rus.)
6. Mikulionok I.O. (2019). Classification of tube-in-tube heat-transfer devices (Survey of Patents). *Chemical and Petroleum Engineering*, 55 (7–8), pp. 601–607. doi: 10.1007/s10556-019-00667-w.
7. Nada S.A., El Shaer W.G., Huzayyin A.S. (2015). Performance of multi tubes in tube helically coiled as a compact heat exchanger. *Heat Mass Transfer*, 51, pp. 973–982. doi: 10.1007/s00231-014-1469-z.
8. Nada S.A., Elattar H.F., Fouda A., Refaey H.A. (2018). Numerical investigation of heat transfer in annulus laminar flow of multi tubes-in-tube helical coil. *Heat Mass Transfer*, 54, pp.715–726. doi: 10.1007/s00231-017-2163-8.
9. Chung D.D.L. (2010). Composite Materials: Science and Applications. London : Springer Verlag London Limited, 349 p.
10. Tadmor Z., Gogos C. G. (2006). Principles of polymer processing. 2nd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 961 p.
11. Rauwendaal C. (2014). Polymer extrusion. 5th ed. Munich : Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 950 p.
12. Agassant J.-F., Avenas P., Carreau P. J., Vergnes B., Vincent M. (2017). Polymer Processing. Principles and Modelling, 2nd ed.; Munich, Germany: Carl Hanser Verlag, 841 p.
13. Vlachopoulos J., Vlachopoulos N. D. (2019). Understanding rheology and technology of polymer extrusion. Dundas, ON, Canada: Polydynamics Inc., 337 p.
14. Mikulionok I.O. (2019). Use of Polymer Materials in Heat Exchangers (Review of Patents). *Chemical and Petroleum Engineering*, 55 (7–8), pp. 687–695. doi: 10.1007/s10556-019-00680-z.
15. Mikulionok I.O. (2019). Removable Vortex Generators of Pressurized Tubular Channels with Round Cross-Section (Classification and Survey of Patents). *Chemical and Petroleum Engineering*, 54 (11–12), pp. 842–848. doi: 10.1007/s10556-019-00560-6.
16. Mikulionok I.O. (2019). Classification of Means of Enhancement of Heat Transfer from the Outer Surface of Pipes (Survey of Patents). *Chemical and Petroleum Engineering*, 55 (5–6), pp. 491–499. doi: 10.1007/s10556-019-00651-4.

Received January 20, 2020